



ZESTAW ZASILAJĄCY typu ZZ-05/PILEX

Zestaw zasilający typu ZZ-05/PILEX przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą Przecinarki Ściernej Pilex typu PSA-400. Zestaw zasilający typu ZZ-05/PILEX przeznaczony jest do pracy w sieci o napięciu znamionowym 500 V i układzie IT (z uziemionym punktem neutralnym) w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W zestawie zastosowano zabezpieczenia chroniące układ napędowy przed skutkami:

- zwarcie,
- przeciążeń,
- przeciążeń i asymetrii prądów fazowych,
- pracy przy obniżonym napięciu zasilającym,
- pracy przy obniżonej doziemnej rezystancji izolacji odpływów.



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	3x500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów sterowniczych	24 VAC
Znamionowy prąd odpływu	8 A
Ilość odpływów	1
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	35 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.